

CAIET DE SARCINI

Pentru furnizarea de aparate de climatizare

1. Prezentare generală

1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare prezentării ofertei pentru: *Furnizare aparate de climatizare cu montaj inclus.*

1.2. Caracteristicile tehnice cerute în Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru Ofertant. Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea „sau echivalent”.

2. Obiectul Caietului de sarcini

Prezentul Caiet de sarcini se referă la furnizarea și montarea următoarelor aparate:

2.1. **3 bucăți aparate de climatizare, pentru dotarea sălilor Universității de Vest, Str. Paris nr.1:**

Aparat aer conditionat GREE model INVERTER GW 24 clasa energetica A, cu freon ecologic R410A, cu puterea de racire maxima 7,02 kW (23.980 Btu/h), putere incalzire maxima 7,95 kW (27.140 Btu/h), Filtru cold catalitic, functionare pe incalzire de la -15°C .

2.2. **1 bucată aparat de climatizare pentru dotarea sălii F119 a Universității de Vest, Bd.V Pârvan nr.4:**

Aparat aer conditionat GREE model INVERTER GW12, clasa energetica A, cu freon ecologic R410A, cu puterea de racire maxima 4,0 kW (13.660 Btu/h), putere incalzire maxima 3,99 kW (13.640 Btu/h), Filtru cold catalitic, functionare pe incalzire de la -15°C .

2.3. **2 aparate de climatizare cu caseta tavan, Gree pentru dotarea sălii Facultății de Economie și Administrare a afacerilor, Str.Pestalozzi nr.16**



- Capacitate racire / incalzire (BTU) max	41000 /51200;
- SEER/SCOP	5.6/4
- Clasa energie	A+
- Capacitate ventilare (m3 / ora):	1860
- Tensiune de alimentare / frecventa (V / Hz):	220 / 50
- Greutate UI / UE (Kg):	95 / 105
- Dimensiuni UI (mm) :	840x1135x700
- Dimensiuni UE (mm)	1349x958x412
garantie 36 luni	

Oferta trebuie sa fie completa si sa includa traseul frigorific suplimentar aferent fiecarui aparat, adica 20 m de traseu suplimentar (canal PVC pentru traseul frigorific si cablul electric), transport in Timisoara, materiale, accesorii, manopera și montaj.

3. Indicații referitoare la ofertare

3.1. Oferta va fi făcută pentru furnizarea echipamentelor solicitate și va include montarea lor în locul indicat de beneficiar.

3.2. Formularul de oferta va fi înaintat astfel:

Nr. crt	Denumire produs/descriere	Cantitate	Preț unitar	Valoare (lei) fără TVA	Valoare totală (lei) fără TVA
1	aparate de climatizare 24000 BTU, model...	3			
2	aparate de climatizare 12000 BTU, model...	1			
3	aparate de climatizare cu caseta tavan , model...	2			
	TOTAL fără TVA				
	TVA				
	TOTAL cu TVA				

3.2. **Oferta trebuie sa fie completa si sa includa traseul frigorific suplimentar aferent fiecarui aparat, adica 20 m de traseu suplimentar** (canal PVC pentru traseul frigorific si cablul electric), transport in Timisoara, materiale, accesorii, manopera și montaj.

4. Condiții de contractare

4.1. Termenul de livrare: 15 zile de la preluarea comenzii.

4.2. **Termenul de garanție va fi termenul acordat de furnizor, dar nu mai mic de 3 ani.**

5. Recepția echipamentelor

5.1. Recepția produselor, la adresa indicata de achizitor, se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului.