

## CAIET DE SARCINI

Pentru furnizarea de aparate de climatizare

### 1. Prezentare generală

1.1. Prezentul caiet de sarcini cuprinde datele necesare prezentării ofertei pentru: *Furnizare aparate de climatizare cu montaj inclus.*

1.2. Caracteristicile tehnice cerute în Caietul de sarcini sunt obligatorii și minimale pentru Ofertant. Specificațiile tehnice care indica o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

### 2. Obiectul Caietului de sarcini

Prezentul Caiet de sarcini se referă la furnizarea și montarea următoarelor aparate de climatizare:

#### 2.1. Dotarea sală 516, sediul UVT, Bd. V. Pârvan nr.4

1 bucată aparat climatizare **FUJITSU model INVERTER ASYG09LMC**, Tehnologie i-PAM, clasa energetică A, cu puterea de răcire maximă: 3,2 kW (10.900 Btu/h), putere încălzire maximă 4,0 kW (13.660 Btu/h), consum nominal pe 0,7 kW, filtru de dezodorizare cu generare de ioni, filtru "AF" Apple-catechin, Super silentios, 21 dB pe treapta QUIET, funcționare pe încălzire / răcire la temperaturi exterioare între - 15 +24°C / - 10 +43°C, lungimea traseelor frigorifice: 4,0 ml/buc., garanție minim 5 ani.

#### 2.2. Dotarea sală 518, sediul UVT, Bd. V. Pârvan nr.4

1 bucată aparat climatizare **FUJITSU model INVERTER ASYG12LMC**, Tehnologie i-PAM, clasa energetică A, freon ecologic R410A, cu puterea de răcire maximă 3,9 kW (13.310 Btu/h), putere de încălzire maximă 5,3 kW (18.090 Btu/h) / consum nominal 0,970 kW, filtru de dezodorizare cu generare de ioni, filtru "AF" Apple-catechin, Super silentios, 21 dB pe treapta QUIET, funcționare pe încălzire / răcire la temperaturi exterioare între - 15 +24°C / - 10 +43°C, lungimea traseelor frigorifice: 4,0 ml/buc., garanție minim 5 ani.

#### 2.3. Dotarea salilor 521, 522, 523, sediul UVT, Bd. V. Pârvan nr.4

3 bucăți aparate climatizare **FUJITSU model INVERTER ASY24LF**, clasa energetică A, cu freon ecologic R 410A cu puterea de răcire maximă 8 kW (27.300 Btu/h) putere de încălzire maximă 11 kW (37.543 Btu/h), consum maxim din rețea de 2,2 kW, filtru de dezodorizare cu generare de ioni, sistem de reducere a zgomotului atât la corpul interior cât și la corpul exterior, operațiune de uscare internă ceea ce previne formarea bacteriilor și mușgaiului, funcționare pe încălzire la temperaturi exterioare de până la - 15 ° C, lungimea traseelor frigorifice: 4,0 ml/buc., garanție minim 5 ani.

### **3. Indicații referitoare la ofertare**

- 3.1. Oferta va fi făcută pentru furnizarea echipamentelor solicitate și va include montarea lor în locul indicat de beneficiar.
- 3.2. Oferta va include și materialele mărunte necesare montării.

### **4. Condiții de contractare**

- 4.1. Termenul de livrare: 20 de zile de la preluarea comenzii.
- 4.2. Termenul de garanție va fi termenul acordat de furnizor, dar nu mai mic de 5 ani.

### **5. Recepția echipamentelor**

- 5.1. Recepția produselor, la adresa indicată de achizitor, se face prin verificarea corespondenței dintre specificațiile din factura fiscală și specificațiile din caietul de sarcini, de către reprezentantul achizitorului în prezența reprezentantului furnizorului. Produsele care nu corespund solicitărilor din prezentul caiet de sarcini vor fi înlocuite cu produse corespunzătoare pe cheltuiala furnizorului